



**KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Nowym Tomyślu
64 - 300 Nowy Tomyśl, ul. Powstańców Wlkp. 2a**

Wytomyśl, dnia 15 października 2015 r.

PRZ.5580.61.1.2015

PROTOKÓŁ

ustaleń z czynności kontrolno – rozpoznawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2013 r., poz. 1340 ze zm.) § 1 i § 10 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno - rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. nr 225 poz. 1934 z 16 listopada 2005 r.)

mł. bryg. Dariusz Kapustka, Naczelnik Wydziału

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu

legitymujący się upoważnieniem nr PRZ.5580.61.1.2015 z dnia 13 października 2015 r. wydanym przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu przeprowadził w dniu 15 października 2015 r. czynności kontrolno – rozpoznawcze z zakresu ochrony przeciwpożarowej w : Szkole Podstawowej im. Marii Kownackiej, Wytomyśl, ul. Szkolna 18, 64 – 300 Nowy Tomyśl

Czynności przeprowadzono w obecności : p. mgr Małgorzaty Ruta – Dyrektora.

Zakres czynności:

- 1) Ocena zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej rozwiązań technicznych zastosowanych w obiekcie budowlanym,

W toku działań kontrolno - rozpoznawczych ustalono, co następuje:

Kontroli poddano tylko pomieszczenia przeznaczone na dwa oddziały przedszkolne o łącznej liczbie do 30 dzieci. Pomieszczenia są zlokalizowane na parterze budynku. W pomieszczeniach nie stosuje się łatwopalnych okładzin ścian i sufitów. Na podłogach obydwu pomieszczeń zamontowane są wykładziny z tworzywa sztucznego i dywanowe. Nie przedstawiono dokumentu potwierdzającego trudno zapalność tych wykładzin. Pomieszczenia posiadają tylko jedne drzwi ewakuacyjne o szerokości 0,9 m, otwierające się na zewnątrz pomieszczeń. Obydwa pomieszczenia nie mają drugiego wyjścia ewakuacyjnego bezpośrednio na przestrzeń otwartą. Podłogi pomieszczeń są na innej wysokości niż otaczający je teren. Pomieszczenia nie są wyposażone w dodatkowe gaśnice. Długość dojścia ewakuacyjnego od drzwi obydwu pomieszczeń, w osi drogi ewakuacyjnej, przy jednym

dojściu ewakuacyjnym, po korytarzu ewakuacyjnym, do drzwi wyjściowych z budynku wynosi 21,46 m. Korytarz o szerokościach 2,5 m oraz 2,9 m. Na korytarzu ewakuacyjnym nie stosuje się lamp oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego oraz łatwopalnych okładzin sufitów, ścian i wykładzin podłogowych. Na drodze ewakuacyjnej zamontowane są drzwi otwierające się zgodnie z kierunkiem ewakuacji. Pierwsze drzwi mają szerokość 1,41 m, w tym nie blokowane skrzydło o szerokości 0,84 m. Drugie drzwi mają szerokość 1,43 m, w tym nie blokowane skrzydło o szerokości 1,0 m. Część budynku przeznaczona na dwa oddziały przedszkolne zlokalizowana jest w jednej strefie pożarowej w stosunku do pozostałej części budynku. Szatnie dla dzieci zlokalizowane są w pomieszczeniu przylegającym do lokali przedszkolnych. Dzieci przedszkolne nie korzystają ze stołówki, sali gimnastycznej.

Na tym protokół zakończono.

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia zastrzeżeń do protokołu.

Protokół spisano na 2 stronach w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń – ~~z zastrzeżeniami~~.


Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono kontrolowanemu.

DYREKTOR

mgr Małgorzata Rula

.....
(podpis z podaniem imienia, nazwiska i
stanowiska służbowego kontrolowanego)

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Marii Kownackiej
Wytomyśl, ul. Szkolna 18
64-300 Nowy Tomyśl, tel. 61 44 119 24
NIP 788-18-38-355, REGON 001225764

NACZELNIK WYDZIAŁU
operacyjno-kontrolno-rozpoznawczego

mł. bryg. inż. Dariusz Kapustka

.....
(podpis z podaniem imienia, nazwiska i
stanowiska służbowego kontrolującego)